



ПЛАН
мероприятий по устранению выявленных нарушений
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9»
по предписанию № 724 от 15 июня 2023 года
«Об устранении нарушений санитарного законодательства»

№	Наименование образовательной организации, адрес	Предписани е № _____ от _____	Мероприятия согласно предписанию	Сроки согласно предписанию	Исполнение (выполнено/не выполнено). Если не выполнено, то указать что запланировано для выполнения данного пункта
1.	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9». 628310, Российская Федерация, Ханты-	№ 724 от 15 июня 2023 года	Обеспечить фактическую наполняемость общеобразовательной организации, в соответствии с проектной мощностью ОУ, в соответствии с требованиями п. 2.4.2, 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».		Выполнение не представляется возможным, так как в связи с недостающим количеством образовательных учреждений в прилегающих микрорайонах, численность обучающихся превышает вместимость
2.	Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, микрорайон 12, здание 60, первая часть		Обеспечить ремонт подъездных путей, пешеходных дорожек, подходов к учреждению, контейнерной площадке с заменой асфальтового покрытия, в соответствии с требованиями п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».		Направлены запросы на расчет стоимости
3.			Обеспечить замену ограждения (забора) вокруг		Направлены запросы на расчет

		территории всего ОУ, в соответствии с требованиями п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».		стоимости
4.		Обеспечить замену покрытия на баскетбольной площадке ОУ в соответствии с требованиями и. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».		Направлены запросы на расчет стоимости
5.		Обеспечить замену кафеля на полу в кабинете химии (№ 305) с целью обеспечения качественного проведения влажной уборки, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».		Выполнено.
6.		Обеспечить замену линолеума в раздевалке мальчиков при большом спортивном зале с целью обеспечения качественного проведения влажной уборки, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».		Выполнено.
7.		Обеспечить проведение ремонта (покраска стен) в раздевалке мальчиков при большом спортивном зале с целью обеспечения качественного проведения влажной уборки, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.5.3.		Выполнено.

			СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».		
8.			Обеспечить проведение замены подоконников (их ремонта) в блоке начальной школы на первом этаже, местами в рекреациях и коридорах с целью обеспечения качественного проведения влажной уборки, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.5.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».		Ведется работа по изысканию денежных средств.
9.			Обеспечить замену кафеля на полу в помещении уборочного инвентаря на первом этаже, замену обоев с целью обеспечения качественного проведения влажной уборки, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.5.2., 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».		Выполнено
10			Обеспечить наполняемость детей в ОУ с возможностью организации питания детей во время учебного 2023-2024 года на переменах не более 3-х, в соответствии с требованиями п. 3.4.3 СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».		Численность обучающихся превышает вместимость.
11			Обеспечить количество умывальников при входе в обеденный зал на 192 посадочных места,		Выполнено

			в соответствии с расчетным (один кран на 20 посадочных мест), в соответствии с требованиями и. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».		
12			Обеспечить наличие туалетов для мальчиков и девочек при малом спортивном зале в ОУ, в соответствии с требованиями п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».		Выполнение не представляется возможным, так как мероприятия капитального характера. Не предусмотрены проектом, необходима реконструкция здания.
13			Обеспечить перемены в ОУ время учебного 2023-2024 года в соответствии с требованиями, обеспечив при этом наполняемость ОУ в соответствии с проектными данными п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (отсутствует большая перемена после 2-3 урока, продолжительностью 20-30 мин).		Предусмотрена перемена 20 мин после второго урока
14			Обеспечить работу пищеблока в соответствии с требованиями п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».		Работа на пищеблоке осуществляется в соответствии с требованиями п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20
15			Обеспечить при работе пищеблока исключение встречных потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, и соблюдение последовательности технологических процессов, в соответствии с требованиями п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и		Выполнение не представляется возможным, так как мероприятия капитального характера. Не предусмотрены проектом, необходима реконструкция здания.

			оздоровления детей и молодежи», и. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».		
16			Обеспечить площадь на одного обучающегося в классах (начальное звено и классные кабинеты среднего и старшего звена) не менее 2,5 кв.м., без учета площади необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы) (смотри таблицу), в соответствии с требованиями п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.172, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».		Выполнение не представляется возможным, так как в связи с недостающим количеством образовательных учреждений в прилегающих микрорайонах, численность обучающихся превышает вместимость.